

**Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Nr sprawy: BZP 147082-2014

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko Kontrakt 2 Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa, Ziółowa Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska ”

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2 Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie budowlanym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie **gorszych niż określone w dokumentacji projektowej**. Wskazane w dokumentacji projektowej parametry należy przyjąć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane i zalecane przez Projektanta, które służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i są tylko używane jako podstawa do wszelkich wyliczeń i obliczeń. Wykonawca winien wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Projektanta lub je przewyższają. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do oferty stosownych dokumentów określonych w rozdziale 3 pkt. 4 SIWZ.

Ponadto zgodnie z rys. nr 6 oraz nr 30 – TŁOCZNIA P5 i P1 zawartym w dokumentacji projektowej tłocznia ścieków musi posiadać separator części stałych (klapy cedzące).

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński