

**Wszyscy nabywcy  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 5 zadań”**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

**Pytanie:**

Prosimy o sprecyzowanie typu i średnicy zespołu złącza termokurczliwego w formularzach cenowych w załącznikach od nr 2-6.

**Odpowiedź:**

Wszystkie materiały preizolacyjne występujące w formularzach cenowych w załącznikach 2-6 mają izolację typu standard. Wymiary rur preizolowanych, dla których mają być zastosowane zespoły złączy:

Średnica nominalna rury przewodowej [mm]	Średnica zewnętrzna rury osłonowej [mm]
25	90
32	110
50	125
65	140
80	160
150	250

Wszystkie mufy występujące w zespołach złączy mają być usieciowane radiacyjnie.

**WICEPREZES**  
**Zarządu Spółki**  
/ — /  
**Jakub Jędrzejczak**